



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT
INFORME DE RESULTADOS



DATOS DEL SOLICITANTE

Referencia geográfica : CLUB DE PLAYA FIBBA M01
Localidad: NUEVO NAYARIT
Municipio: BAHIA DE BANDERAS
Jurisdicción: COMPOSTELA

DATOS DE LA MUESTRA

ID DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN		
03806-25	Tipo de muestra: AGUA DE CONTACTO Descripción de la muestra: 2 BOLSA ESTERIL DE 300ml Temp. de toma de muestra: NO APLICA Temp. de recepción lesp: 1 °C		
Fecha y hora de toma de muestra	Fecha y hora de recepción	Fecha de emisión de informe de resultados	No. de informe de resultados
14/08/2025 08:30	14/08/2025 12:47	29/08/2025	LESPNAY/RM/018166/2025

RESULTADOS

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCOCOS	20	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2025-08-14 13:45:00	2025-08-15 13:45:00
ESCHERICHIA COLI	14	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2025-08-14 13:45:00	
PH	8.2 ± 0.16 A 25 °C		NOM-127-SSA1-2021	2025-08-14 14:00:00	


Observaciones: CERTIFICACIÓN BLUE FLAG.TEMPERATURA DE HIELERA 1°C.

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.



Certificado No. 1093311
ISO 9001:2015

Tercero Autorizado: Vigencia
12/07/2024 al 12/07/2026



Autorización
No. TA-14-21

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA

Q.F.B. WILLIAMS AGUSTÍN MALDONADO VÁZQUEZ
CÉDULA PROFESIONAL 11577738

Nota: Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.