



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT  
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT  
INFORME DE RESULTADOS



DATOS DEL SOLICITANTE

Referencia geográfica : CLUB DE PLAYA FIBBA

Localidad: NUEVO NAYARIT

Municipio: BAHIA DE BANDERAS

Jurisdicción: COMPOSTELA

DATOS DE LA MUESTRA

ID DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN		
04890-25	Tipo de muestra: AGUA DE CONTACTO Descripción de la muestra: 2 BOLSA ESTERIL DE 300ml Temp. de toma de muestra: NO APLICA Temp. de recepción lesp: 1 °C		
Fecha y hora de toma de muestra	Fecha y hora de recepción	Fecha de emisión de informe de resultados	No. de informe de resultados
05/11/2025 10:15	05/11/2025 14:05	24/11/2025	LESPNAY/RM/019234/2025

RESULTADOS

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCOCOS	<10	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2025-11-05 15:14:00	2025-11-06 15:14:00
ESCHERICHIA COLI	< 1.8	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2025-11-05 15:14:00	2025-11-05 15:14:00
PH	8.3 +/- 0.17 A 25°C		NOM-127-SSA1-2021	2025-11-05 15:15:00	2025-11-05 15:15:00

Observaciones: CERTIFICACION BLUE FLAG.

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.



Certificado No. 1093311

ISO 9001:2015

Tercero Autorizado: Vigencia  
12/07/2024 al 12/07/2026



Autorización  
No. TA-14-21

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA

  
Q.F.B. WILLIAMS AGUSTÍN MALDONADO VÁZQUEZ  
CÉDULA PROFESIONAL 11577738

Nota: Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.