



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT
INFORME DE RESULTADOS



DATOS DEL SOLICITANTE

Referencia geográfica : CLUB DE PLAYA FIBBA

Localidad: NUEVO NAYARIT

Municipio: BAHIA DE BANDERAS

Jurisdicción: COMPOSTELA

DATOS DE LA MUESTRA

ID DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN		
02852-26	Tipo de muestra: AGUA DE CONTACTO		
	Descripción de la muestra: 2 BOLSA ESTERIL DE 300ml		
	Temp. de toma de muestra: NO APLICA		
	Temp. de recepción lesp: 1 °C		
Fecha y hora de toma de muestra	Fecha y hora de recepción	Fecha de emisión de informe de resultados	No. de informe de resultados
04/08/2026 10:06	04/08/2026 14:23	17/08/2026	LESPNAY/RM/022897/2026

RESULTADOS

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCÓCOS	10	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2026-08-04 15:49:00	2026-08-05 15:49:00
ESCHERICHIA COLI	2	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2026-08-04 15:49:00	
PH	8.2 +/- 0.16 a 25°C		NOM-127-SSA1-2021	2026-08-04 15:05:00	

Observaciones: CERTIFICACIÓN BLUE FLAG. TEMPERATURA DE HIELERA 1°C.

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.



Certificado No. 1093311
ISO 9001:2015

Tercero Autorizado: Vigencia
12/07/2024 al 12/07/2026



Autorización
No. TA-14-21

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA

Q. A.

Q.F.B. WILLIAMS AGUSTÍN MALDONADO VÁZQUEZ
CÉDULA PROFESIONAL 11577738

Nota: Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.