



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT
INFORME DE RESULTADOS



DATOS DEL SOLICITANTE

Referencia geográfica : PLAYA LO DE MARCOS

Localidad: LO DE MARCOS

Municipio: BAHIA DE BANDERAS

Jurisdicción: COMPOSTELA

DATOS DE LA MUESTRA

ID DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN		
01988-25	Tipo de muestra: AGUA DE CONTACTO Descripción de la muestra: 2 BOLSA ESTERIL DE 300ml Temp. de toma de muestra: NO APLICA Temp. de recepción lesp: 1 °C		
Fecha y hora de toma de muestra	Fecha y hora de recepción	Fecha de emisión de informe de resultados	No. de informe de resultados
24/04/2025 12:40	24/04/2025 15:00	07/05/2025	LESPNAY/RM/016321/2025

RESULTADOS

Determinación	Resultado	Unidades	Referencia Analítica	Fecha y hora de proceso	
				Inicial	Final
ENTEROCOCOS	10	NMP/100 ml	APENDICE E NOM-210-SSA1-2014	2025-04-24 15:50:00	2025-04-25 15:50:00
ESCHERICHIA COLI	2.0	NMP/100 ml	APENDICE H NOM-210-SSA1-2014	2025-04-24 15:50:00	
PH	8.0 +/- 0.16 a 25 ° C		NOM-127-SSA1-2021	2025-04-24 08:00:00	

Observaciones: CERTIFICACION BLUE FLAG.
TEMPERATURA DE HIELERA 1°

Simbología empleada: NSR = No se realizó, ND = no detectable, > = mayor que, < = menor que, ID = identificación.

 Certificado No. 1093311 ISO 9001:2015		Tercero Autorizado: Vigencia 12/07/2024 al 12/07/2026
		COPEPRIS Autorización No. TA-14-21

COORDINADOR DE VIGILANCIA SANITARIA

Q.F.B. WILLIAMS AGUSTÍN MALDONADO VÁZQUEZ
CÉDULA PROFESIONAL 11577738

Nota: Este informe de resultados no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la previa autorización del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El informe de resultados se refiere exclusivamente a la muestra analizada.